

# Mėnesinė ataskaita

Plant: Kauno kogeneraci

Report time: saus.- 2026

Date of creation: 01-02-2026 05:00

Date	Dulkės		HCl		SO <sub>2</sub>		HF		CO		BOA	
	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>
	DLV:	5,00	DLV:	6,00	DLV:	30,00	DLV:	1,00	DLV:	50,00	DLV:	10,00
01-01-26	V	0,01	V	0,73	V	0,69	V	0,20	V	9,37	V	0,31
02-01-26	V	0,00	V	0,71	V	0,42	V	0,18	V	12,72	V	0,34
03-01-26	V	0,02	V	0,70	V	0,49	V	0,18	V	11,32	V	0,45
04-01-26	V	0,05	V	0,71	V	0,52	V	0,19	V	10,15	V	0,30
05-01-26	V	0,00	V	0,71	V	0,79	V	0,20	V	8,62	V	0,37
06-01-26	V	0,11	V	0,72	V	0,66	V	0,21	V	9,02	V	0,36
07-01-26	V	0,07	V	0,73	V	0,63	V	0,20	V	11,02	V	0,41
08-01-26	V	0,00	V	0,73	V	0,71	V	0,21	V	12,41	V	0,22
09-01-26	V	0,01	V	0,73	V	0,78	V	0,18	V	11,80	V	0,15
10-01-26	V	0,22	V	0,74	V	0,79	V	0,19	V	10,83	V	0,13
11-01-26	V	0,04	V	0,72	V	0,84	V	0,18	V	9,22	V	0,14
12-01-26	V	0,02	V	0,75	V	0,85	V	0,18	V	8,07	V	0,17
13-01-26	V	0,01	V	0,75	V	0,87	V	0,18	V	11,38	V	0,17
14-01-26	V	0,04	V	0,76	V	0,95	V	0,19	V	9,11	V	0,18
15-01-26	V	0,03	V	0,73	V	0,91	V	0,19	V	9,03	V	0,16
16-01-26	V	0,00	V	0,74	V	0,86	V	0,18	V	8,58	V	0,17
17-01-26	V	0,06	V	0,73	V	0,91	V	0,21	V	9,00	V	0,17
18-01-26	V	0,09	V	0,74	V	0,94	V	0,21	V	8,12	V	0,15
19-01-26	V	0,01	V	0,73	V	0,90	V	0,19	V	8,63	V	0,18
20-01-26	V	0,03	V	0,75	V	0,95	V	0,20	V	8,05	V	0,16
21-01-26	V	0,05	V	0,74	V	0,85	V	0,20	V	9,52	V	0,14
22-01-26	V	0,00	V	0,74	V	0,91	V	0,20	V	8,53	V	0,14
23-01-26	V	0,03	V	0,74	V	0,89	V	0,18	V	10,48	V	0,21
24-01-26	V	0,00	V	0,73	V	0,87	V	0,19	V	8,32	V	0,13
25-01-26	V	0,00	V	0,73	V	0,80	V	0,19	V	8,33	V	0,17
26-01-26	V	0,00	V	0,72	V	0,69	V	0,18	V	9,16	V	0,38
27-01-26	V	0,02	V	0,75	V	0,64	V	0,19	V	10,95	V	0,51
28-01-26	V	0,15	V	0,74	V	0,64	V	0,19	V	10,70	V	0,31
29-01-26	V	0,00	V	0,74	V	0,79	V	0,19	V	8,67	V	0,14
30-01-26	V	0,05	V	0,73	V	1,13	V	0,18	V	14,39	V	0,04
31-01-26	V	0,04	V	0,75	V	1,16	V	0,20	V	10,06	V	0,05
MAV		0,04		0,73		0,79		0,19		9,76		0,23

The status refer to the plant:

V: Valid    T: <2/3    M: Maintenance    N: undefined    MAV: Month average value

**Mėnesinė ataskaita**



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: saus.- 2026

Date of creation: 01-02-2026 05:00

Date	NOx		NH <sub>3</sub>		Hg		O <sub>2</sub>		H <sub>2</sub> O		Kamino T	
	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	mg/Nm <sup>3</sup>	Unit:	Vol%	Unit:	Vol%	Unit:	°C
DLV:	150.00	DLV:	10.00	DLV:	0.02							
01-01-26	V	102,89	V	0,90	V	0,0006	V	9,19	V	11,83	V	47,98
02-01-26	V	110,15	V	0,88	V	0,0005	V	9,12	V	10,52	V	44,64
03-01-26	V	101,08	V	0,87	V	0,0006	V	9,02	V	10,37	V	44,51
04-01-26	V	108,57	V	0,87	V	0,0006	V	9,03	V	10,71	V	45,52
05-01-26	V	99,07	V	0,88	V	0,0006	V	9,15	V	10,50	V	45,79
06-01-26	V	101,02	V	0,89	V	0,0006	V	9,14	V	11,23	V	46,90
07-01-26	V	105,46	V	0,91	V	0,0007	V	9,30	V	11,78	V	47,89
08-01-26	V	103,01	V	0,92	V	0,0006	V	9,31	V	11,88	V	48,45
09-01-26	V	101,75	V	0,90	V	0,0006	V	9,19	V	11,80	V	49,32
10-01-26	V	101,66	V	1,23	V	0,0006	V	9,27	V	12,42	V	48,91
11-01-26	V	99,99	V	0,92	V	0,0006	V	9,04	V	12,64	V	49,73
12-01-26	V	105,43	V	0,98	V	0,0006	V	9,32	V	13,12	V	50,34
13-01-26	V	110,20	V	1,00	M	0,0006	V	9,41	V	13,42	V	50,87
14-01-26	V	113,90	V	0,93	M	0,0000	V	9,49	V	13,10	V	50,61
15-01-26	V	102,87	V	0,91	M	0,0007	V	9,26	V	12,26	V	49,50
16-01-26	V	104,98	V	0,92	V	0,0009	V	9,46	V	11,99	V	50,01
17-01-26	V	100,81	V	0,93	V	0,0007	V	9,29	V	11,80	V	50,21
18-01-26	V	96,53	V	0,94	V	0,0007	V	9,40	V	11,87	V	49,98
19-01-26	V	104,35	V	0,91	V	0,0006	V	9,21	V	12,25	V	50,64
20-01-26	V	103,52	V	1,41	V	0,0008	V	9,45	V	12,91	V	50,73
21-01-26	V	101,51	V	0,92	V	0,0007	V	9,26	V	12,91	V	50,16
22-01-26	V	106,38	V	0,92	V	0,0008	V	9,23	V	13,00	V	50,25
23-01-26	V	104,42	V	0,92	V	0,0007	V	9,50	V	11,83	V	48,48
24-01-26	V	108,44	V	0,91	V	0,0006	V	9,26	V	12,22	V	49,14
25-01-26	V	104,58	V	0,91	V	0,0006	V	9,25	V	12,06	V	48,66
26-01-26	V	104,95	V	0,90	V	0,0007	V	9,12	V	12,01	V	48,26
27-01-26	V	105,87	V	0,93	V	0,0007	V	9,59	V	11,34	V	46,79
28-01-26	V	104,01	V	0,91	V	0,0006	V	9,46	V	11,12	V	46,86
29-01-26	V	113,13	V	0,92	V	0,0006	V	9,38	V	11,79	V	48,43
30-01-26	V	93,25	V	0,90	V	0,0008	V	9,36	V	11,24	V	48,07
31-01-26	V	112,49	V	0,93	V	0,0007	V	9,52	V	12,63	V	51,38
MAV		104,56		0,94		0,0007		9,29		11,97		48,69

The status refer to the plant:

V: Valid    T: <2/3    M: Maintenance    N: undefined    MAV: Month average value

Plant:

Report time: saus.- 2026

Date of creation: 01-02-2026 05:00

Date	Slėgis		Srautas		Degimo T	
	Unit:	hPa	Unit:	Nm³/h	Unit:	°C
			DLV:	240000,00	DLV:	850,00
01-01-26	V	985,53	V	128085,28	V	968,66
02-01-26	V	973,05	V	125389,04	V	962,75
03-01-26	V	978,27	V	125812,97	V	973,11
04-01-26	V	986,91	V	126432,80	V	979,09
05-01-26	V	999,54	V	127432,07	V	972,35
06-01-26	V	1002,55	V	127325,24	V	969,21
07-01-26	V	1003,79	V	129858,19	V	979,15
08-01-26	V	1001,64	V	129954,23	V	963,23
09-01-26	V	991,67	V	130429,39	V	963,52
10-01-26	V	988,27	V	128151,06	V	971,14
11-01-26	V	993,86	V	127606,78	V	971,88
12-01-26	V	1002,60	V	130385,23	V	974,05
13-01-26	V	1007,02	V	131913,81	V	975,53
14-01-26	V	1008,89	V	134570,85	V	975,02
15-01-26	V	1009,89	V	129998,53	V	967,12
16-01-26	V	1018,99	V	134104,25	V	974,21
17-01-26	V	1025,01	V	132106,40	V	970,21
18-01-26	V	1028,33	V	132462,23	V	958,27
19-01-26	V	1024,28	V	131662,74	V	965,71
20-01-26	V	1016,12	V	131129,84	V	959,10
21-01-26	V	1004,59	V	128562,64	V	968,51
22-01-26	V	1003,04	V	129831,80	V	973,74
23-01-26	V	1005,48	V	130028,69	V	966,13
24-01-26	V	1006,92	V	128808,03	V	973,36
25-01-26	V	1004,79	V	128132,25	V	967,14
26-01-26	V	995,90	V	127353,22	V	967,05
27-01-26	V	992,74	V	128701,66	V	962,82
28-01-26	V	990,83	V	129552,99	V	972,91
29-01-26	V	995,54	V	128592,42	V	972,40
30-01-26	V	1008,24	V	127013,40	V	947,51
31-01-26	V	1012,44	V	135377,38	V	956,41
MAV		1002,07		129648,53		968,91

The status refer to the plant:

V: Valid    T: <2/3    M: Maintenance    N: undefined    MAV: Month average value