

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: bal.- 2026

Date of creation: 01-05-2026 05:00

Date	Dulkės		HCl		SO ₂		HF		CO		BOA	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³
	DLV:	5,00	DLV:	6,00	DLV:	30,00	DLV:	1,00	DLV:	50,00	DLV:	10,00
01-04-26	V	0,02	V	0,77	V	1,56	V	0,20	V	8,47	V	0,27
02-04-26	V	0,08	V	0,78	V	1,58	V	0,20	V	8,89	V	0,34
03-04-26	V	0,02	V	0,78	V	1,60	V	0,20	V	9,51	V	0,38
04-04-26	V	0,01	V	0,76	V	1,61	V	0,19	V	7,11	V	0,24
05-04-26	V	0,08	V	0,77	V	1,63	V	0,20	V	6,52	V	0,32
06-04-26	V	0,00	V	0,76	V	1,63	V	0,19	V	5,82	V	0,29
07-04-26	V	0,01	V	0,74	V	1,50	V	0,20	V	9,73	V	0,30
08-04-26	V	0,02	V	0,74	V	1,44	V	0,22	V	9,76	V	0,30
09-04-26	V	0,03	V	0,74	V	1,33	V	0,18	V	7,67	V	0,39
10-04-26	V	0,01	V	0,74	V	1,35	V	0,18	V	7,95	V	0,32
11-04-26	V	0,00	V	0,74	V	1,42	V	0,19	V	7,25	V	0,32
12-04-26	V	0,01	V	0,75	V	1,50	V	0,18	V	6,11	V	0,29
13-04-26	V	0,05	V	0,74	V	1,46	V	0,18	V	6,24	V	0,26
14-04-26	V	0,09	V	0,75	V	1,62	V	0,19	V	9,84	V	0,22
15-04-26	V	0,00	V	0,74	V	1,73	V	0,19	V	7,17	V	0,27
16-04-26	V	0,01	V	0,73	V	1,69	V	0,21	V	11,44	V	0,19
17-04-26	V	0,24	V	0,70	V	1,54	V	0,20	V	18,42	V	0,26
18-04-26	V	0,03	V	0,71	V	1,63	V	0,19	V	7,80	V	0,24
19-04-26	V	0,01	V	0,68	V	1,53	V	0,18	V	9,95	V	0,32
20-04-26	V	0,00	V	0,67	V	1,43	V	0,18	V	6,49	V	0,22
21-04-26	V	0,00	V	0,68	V	1,40	V	0,19	V	6,59	V	0,50
22-04-26	V	0,06	V	0,68	V	1,63	V	0,18	V	5,43	V	0,34
23-04-26	V	0,01	V	0,69	V	1,82	V	0,22	V	6,22	V	0,23
24-04-26	V	0,00	V	0,70	V	1,75	V	0,24	V	7,64	V	0,27
25-04-26	V	0,04	V	0,69	V	1,69	V	0,22	V	8,73	V	0,26
26-04-26	V	0,03	V	0,68	V	1,50	V	0,24	V	6,58	V	0,46
27-04-26	V	0,08	V	0,67	V	1,62	V	0,22	V	7,00	V	0,28
28-04-26	V	0,01	V	0,64	V	1,49	V	0,23	V	8,31	V	0,36
29-04-26	V	0,04	V	0,68	V	1,55	V	0,22	V	12,04	V	0,33
30-04-26	V	0,06	V	0,68	V	1,56	V	0,23	V	8,97	V	0,36
MAV		0,03		0,72		1,56		0,20		8,27		0,30

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: bal.- 2026

Date of creation: 01-05-2026 05:00

Date	NOx		NH ₃		Hg		O ₂		H ₂ O		Kamino T	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	Vol%	Unit:	Vol%	Unit:	°C
DLV:	150.00	DLV:	10.00	DLV:	0.02							
01-04-26	V	105,73	V	0,96	V	0,0007	V	9,50	V	14,59	V	52,33
02-04-26	V	108,55	V	0,97	V	0,0007	V	9,62	V	14,71	V	52,39
03-04-26	V	96,08	V	0,96	V	0,0007	V	9,62	V	13,46	V	50,11
04-04-26	V	96,57	V	0,94	V	0,0007	V	9,49	V	13,17	V	49,67
05-04-26	V	94,83	V	0,96	V	0,0007	V	9,33	V	15,80	V	53,81
06-04-26	V	91,87	V	0,94	V	0,0007	V	9,16	V	15,41	V	53,04
07-04-26	V	95,34	V	0,91	V	0,0006	V	9,17	V	12,49	V	48,14
08-04-26	V	90,61	V	0,92	V	0,0007	V	9,25	V	12,77	V	49,42
09-04-26	V	93,15	V	0,91	V	0,0007	V	9,27	V	11,96	V	47,82
10-04-26	V	113,06	V	0,92	M	0,0007	V	9,22	V	13,19	V	49,86
11-04-26	V	94,68	V	0,91	M	0,0000	V	9,08	V	13,57	V	50,57
12-04-26	V	100,75	V	0,93	M	0,0000	V	9,13	V	14,84	V	52,71
13-04-26	V	95,63	V	0,92	M	0,0000	V	8,97	V	14,87	V	52,82
14-04-26	V	83,65	V	0,94	M	0,0000	V	9,01	V	15,50	V	53,79
15-04-26	V	92,68	V	0,94	M	0,0088	V	9,09	V	14,28	V	51,66
16-04-26	V	79,59	V	0,90	M	0,0018	V	8,74	V	13,46	V	49,70
17-04-26	V	67,94	V	0,91	V	0,0012	V	8,07	V	14,51	V	51,35
18-04-26	V	77,50	V	0,98	V	0,0010	V	8,35	V	15,72	V	53,91
19-04-26	V	71,20	V	0,90	V	0,0010	V	7,85	V	14,90	V	52,60
20-04-26	V	65,53	V	0,88	V	0,0010	V	7,82	V	14,07	V	51,43
21-04-26	V	74,88	V	0,87	V	0,0010	V	7,94	V	14,78	V	52,65
22-04-26	V	74,82	V	0,89	M	0,0008	V	7,99	V	15,21	V	53,32
23-04-26	V	74,58	V	0,85	V	0,0007	V	8,00	V	14,96	V	52,70
24-04-26	V	81,84	V	0,86	V	0,0007	V	8,21	V	15,19	V	52,58
25-04-26	V	74,07	V	0,84	V	0,0006	V	7,81	V	15,12	V	52,30
26-04-26	V	80,89	V	0,80	V	0,0006	V	7,93	V	10,92	V	45,35
27-04-26	V	77,21	V	0,83	V	0,0007	V	7,91	V	13,08	V	49,73
28-04-26	V	71,98	V	0,79	V	0,0006	V	7,57	V	11,45	V	46,84
29-04-26	V	80,71	V	0,84	V	0,0006	V	8,20	V	12,25	V	48,28
30-04-26	V	78,35	V	0,85	V	0,0006	V	8,44	V	11,78	V	47,37
MAV		86,25		0,90		0,0008		8,66		13,94		50,96

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Plant:

Report time: bal.- 2026

Date of creation: 01-05-2026 05:00

Date	Slėgis		Srautas		Degimo T	
	Unit:	hPa	Unit:	Nm³/h	Unit:	°C
			DLV:	240000,00	DLV:	850,00
01-04-26	V	1008,59	V	122496,44	V	982,03
02-04-26	V	1003,33	V	123454,84	V	971,85
03-04-26	V	999,00	V	122049,40	V	998,45
04-04-26	V	997,54	V	119977,47	V	992,80
05-04-26	V	999,03	V	118787,85	V	983,05
06-04-26	V	995,50	V	118311,78	V	987,89
07-04-26	V	996,97	V	118165,72	V	991,02
08-04-26	V	1007,21	V	119957,69	V	972,59
09-04-26	V	1010,15	V	123695,02	V	983,55
10-04-26	V	1007,95	V	121176,05	V	981,61
11-04-26	V	1006,64	V	118771,50	V	986,51
12-04-26	V	1010,47	V	118689,93	V	991,73
13-04-26	V	1015,01	V	120186,96	V	986,44
14-04-26	V	1014,62	V	120581,02	V	991,07
15-04-26	V	1010,28	V	119916,83	V	1000,22
16-04-26	V	1005,03	V	115734,60	V	990,83
17-04-26	V	1005,06	V	110369,28	V	993,01
18-04-26	V	1006,98	V	112980,50	V	984,35
19-04-26	V	1005,57	V	108789,60	V	997,57
20-04-26	V	1007,13	V	109090,60	V	997,04
21-04-26	V	1007,12	V	110493,36	V	1001,75
22-04-26	V	1002,02	V	109878,93	V	1003,78
23-04-26	V	997,15	V	109842,82	V	1002,53
24-04-26	V	996,90	V	111819,45	V	1002,91
25-04-26	V	990,76	V	107596,83	V	993,08
26-04-26	V	995,86	V	109749,89	V	989,96
27-04-26	V	1004,22	V	110266,67	V	989,47
28-04-26	V	1007,76	V	106451,93	V	992,51
29-04-26	V	1012,88	V	110374,23	V	969,02
30-04-26	V	1014,98	V	111270,65	V	974,19
MAV		1004,69		115416,45		989,50

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value