

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: rugp.- 2024

Date of creation: 01-09-2024 05:01

Date	Dulkės		HCl		SO ₂		HF		CO		BOA	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³
	DLV:	5,00	DLV:	6,00	DLV:	30,00	DLV:	1,00	DLV:	50,00	DLV:	10,00
01-08-24	V	0,15	V	0,48	V	1,00	V	0,19	V	5,77	V	0,09
02-08-24	V	0,00	V	0,46	V	0,92	V	0,19	V	6,25	V	0,07
03-08-24	V	0,02	V	0,40	V	0,93	V	0,18	V	4,78	V	0,05
04-08-24	V	0,00	V	0,36	V	0,92	V	0,19	V	5,60	V	0,03
05-08-24	V	0,04	V	0,39	V	0,91	V	0,14	V	6,29	V	0,09
06-08-24	V	0,01	V	0,42	V	0,94	V	0,20	V	5,66	V	0,05
07-08-24	V	0,02	V	0,46	V	0,93	V	0,20	V	6,58	V	0,05
08-08-24	V	0,02	V	0,46	V	0,92	V	0,22	V	5,62	V	0,02
09-08-24	V	0,18	V	0,38	V	0,92	V	0,15	V	6,38	V	0,08
10-08-24	V	0,02	V	0,43	V	0,94	V	0,15	V	5,43	V	0,05
11-08-24	V	0,02	V	0,38	V	0,93	V	0,16	V	5,36	V	0,12
12-08-24	V	0,06	V	0,45	V	0,92	V	0,16	V	7,86	V	0,09
13-08-24	V	0,05	V	0,42	V	0,93	V	0,19	V	5,43	V	0,09
14-08-24	V	0,06	V	0,42	V	0,92	V	0,17	V	5,37	V	0,09
15-08-24	V	0,10	V	0,42	V	0,95	V	0,17	V	5,85	V	0,12
16-08-24	V	0,02	V	0,40	V	0,94	V	0,22	V	7,45	V	0,17
17-08-24	V	0,13	V	0,38	V	1,02	V	0,19	V	11,35	V	0,17
18-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
19-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
20-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
21-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
22-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
23-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
24-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
25-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
26-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
27-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
28-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
29-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
30-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
31-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
MAV		0,05		0,42		0,93		0,18		6,09		0,08

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: rugp.- 2024

Date of creation: 01-09-2024 05:01

Date	NOx		NH ₃		O ₂		H ₂ O		Kamino T		Slėgis	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	Vol%	Unit:	Vol%	Unit:	°C	Unit:	hPa
	DLV:	150.00	DLV:	10.00								
01-08-24	V	109,45	V	0,20	V	9,60	V	15,95	V	53,72	V	995,07
02-08-24	V	112,89	V	0,17	V	9,24	V	16,64	V	54,89	V	995,47
03-08-24	V	116,65	V	0,19	V	9,11	V	18,05	V	56,97	V	993,98
04-08-24	V	104,03	V	0,20	V	9,16	V	17,62	V	56,23	V	995,29
05-08-24	V	102,25	V	0,22	V	9,11	V	17,22	V	55,41	V	995,11
06-08-24	V	113,74	V	0,30	V	9,03	V	18,48	V	57,41	V	997,96
07-08-24	V	108,02	V	0,40	V	9,15	V	17,56	V	56,04	V	999,33
08-08-24	V	113,79	V	0,33	V	9,04	V	18,13	V	57,01	V	999,76
09-08-24	V	104,55	V	0,43	V	8,98	V	18,58	V	57,40	V	999,46
10-08-24	V	109,12	V	0,65	V	8,97	V	18,62	V	57,68	V	999,15
11-08-24	V	108,35	V	0,36	V	9,05	V	17,37	V	56,00	V	999,08
12-08-24	V	106,14	V	0,39	V	9,11	V	16,58	V	54,77	V	998,38
13-08-24	V	98,09	V	1,71	V	8,93	V	18,15	V	57,28	V	1001,44
14-08-24	V	95,30	V	3,32	V	8,98	V	17,43	V	56,46	V	1005,77
15-08-24	V	86,82	V	1,90	V	9,30	V	17,66	V	56,70	V	1004,85
16-08-24	V	106,07	V	2,25	V	9,13	V	19,48	V	58,98	V	1000,57
17-08-24	V	104,75	V	3,95	V	9,83	V	20,81	V	60,15	V	999,01
18-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
19-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
20-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
21-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
22-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
23-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
24-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
25-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
26-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
27-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
28-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
29-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
30-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
31-08-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
MAV		105,92		0,88		9,13		17,78		56,51		998,79

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Mėnesinė ataskaita



Plant:

Report time: rugp.- 2024

Date of creation: 01-09-2024 05:01

Date	Srautas		Degimo T					
	Unit:	Nm³/h	Unit:	°C				
	DLV:	240000,00	DLV:	850,00				
01-08-24	V	118775,62	V	952,04				
02-08-24	V	119768,51	V	948,28				
03-08-24	V	120222,41	V	952,20				
04-08-24	V	119418,56	V	944,18				
05-08-24	V	118733,29	V	934,93				
06-08-24	V	119423,77	V	946,12				
07-08-24	V	120946,97	V	941,32				
08-08-24	V	122364,84	V	946,85				
09-08-24	V	121621,97	V	947,87				
10-08-24	V	122191,55	V	946,76				
11-08-24	V	121699,32	V	944,39				
12-08-24	V	122065,95	V	934,46				
13-08-24	V	122756,67	V	940,56				
14-08-24	V	123921,85	V	943,16				
15-08-24	V	124591,26	V	942,45				
16-08-24	V	120516,00	V	935,37				
17-08-24	V	100189,54	V	906,75				
18-08-24	N	0,00	N	0,00				
19-08-24	N	0,00	N	0,00				
20-08-24	N	0,00	N	0,00				
21-08-24	N	0,00	N	0,00				
22-08-24	N	0,00	N	0,00				
23-08-24	N	0,00	N	0,00				
24-08-24	N	0,00	N	0,00				
25-08-24	N	0,00	N	0,00				
26-08-24	N	0,00	N	0,00				
27-08-24	N	0,00	N	0,00				
28-08-24	N	0,00	N	0,00				
29-08-24	N	0,00	N	0,00				
30-08-24	N	0,00	N	0,00				
31-08-24	N	0,00	N	0,00				
MAV		120756,60		943,07				

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value