

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: rugs.- 2024

Date of creation: 01-10-2024 05:01

Date	Dulkės		HCl		SO ₂		HF		CO		BOA	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³
	DLV:	5,00	DLV:	6,00	DLV:	30,00	DLV:	1,00	DLV:	50,00	DLV:	10,00
01-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
02-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
03-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
04-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
05-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
06-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
07-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
08-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
09-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
10-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
11-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
12-09-24	V	0,13	V	0,36	V	1,01	V	0,26	V	24,91	V	0,19
13-09-24	V	0,11	V	0,36	V	1,04	V	0,36	V	14,04	V	0,21
14-09-24	V	0,11	V	0,45	V	1,24	V	0,28	V	9,55	V	0,17
15-09-24	V	0,05	V	0,38	V	0,98	V	0,20	V	6,63	V	0,14
16-09-24	V	0,07	V	0,26	V	0,96	V	0,22	V	4,81	V	0,09
17-09-24	V	0,01	V	0,36	V	0,93	V	0,22	V	6,42	V	0,08
18-09-24	V	0,01	V	0,36	V	0,94	V	0,19	V	9,85	V	0,15
19-09-24	V	0,07	V	0,35	V	0,93	V	0,17	V	6,43	V	0,16
20-09-24	V	0,14	V	0,35	V	0,95	V	0,13	V	5,82	V	0,15
21-09-24	V	0,08	V	0,37	V	0,93	V	0,16	V	6,60	V	0,16
22-09-24	V	0,10	V	0,39	V	0,91	V	0,16	V	4,31	V	0,07
23-09-24	V	0,03	V	0,35	V	0,87	V	0,20	V	5,08	V	0,08
24-09-24	V	0,01	V	0,32	V	0,88	V	0,21	V	6,19	V	0,15
25-09-24	V	0,14	V	0,33	V	0,89	V	0,10	V	5,85	V	0,20
26-09-24	V	0,02	V	0,29	V	1,00	V	0,15	V	4,88	V	0,29
27-09-24	V	0,11	V	0,56	V	1,05	V	0,20	V	7,70	V	0,22
28-09-24	V	0,04	V	0,75	V	0,96	V	0,24	V	4,17	V	0,28
29-09-24	V	0,06	V	0,74	V	0,98	V	0,22	V	5,43	V	0,22
30-09-24	V	0,07	V	0,73	V	0,95	V	0,17	V	5,77	V	0,22
MAV		0,07		0,43		0,97		0,20		6,74		0,17

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Mėnesinė ataskaita



Plant: Kauno kogeneraci

Report time: rugs.- 2024

Date of creation: 01-10-2024 05:01

Date	NOx		NH ₃		O ₂		H ₂ O		Kamino T		Slėgis	
	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	mg/Nm ³	Unit:	Vol%	Unit:	Vol%	Unit:	°C	Unit:	hPa
	DLV:	150.00	DLV:	10.00								
01-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
02-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
03-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
04-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
05-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
06-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
07-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
08-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
09-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
10-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
11-09-24	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00	N	0,00
12-09-24	V	104,32	T	0,59	V	9,20	V	19,42	V	58,51	V	996,58
13-09-24	V	120,85	V	0,73	V	9,25	V	19,70	V	58,83	V	996,61
14-09-24	V	110,05	V	1,14	V	9,05	V	19,76	V	58,99	V	998,47
15-09-24	V	105,59	V	0,83	V	8,95	V	19,54	V	59,15	V	1002,18
16-09-24	V	124,11	V	0,76	V	8,88	V	19,39	V	59,43	V	1007,78
17-09-24	V	122,62	V	0,72	V	8,83	V	18,27	V	58,05	M	1015,30
18-09-24	V	96,49	V	0,86	V	9,05	V	17,34	V	56,64	V	1018,67
19-09-24	V	116,90	V	0,72	V	9,06	V	17,01	V	56,19	V	1019,40
20-09-24	V	116,66	V	0,70	V	9,20	V	16,76	V	55,86	V	1018,80
21-09-24	V	120,49	V	0,63	V	9,06	V	16,95	V	56,03	V	1014,69
22-09-24	V	115,72	V	0,65	V	8,85	V	17,41	V	56,54	V	1010,59
23-09-24	V	121,22	V	0,40	V	8,96	V	14,62	V	52,08	V	1004,28
24-09-24	V	108,47	V	0,21	V	9,05	V	15,34	V	53,15	V	998,93
25-09-24	V	128,68	V	0,26	V	8,83	V	16,71	V	55,57	V	997,03
26-09-24	V	116,57	V	0,57	V	9,33	V	16,79	V	57,12	V	993,13
27-09-24	V	118,57	V	0,86	V	9,11	V	17,06	V	57,97	V	987,35
28-09-24	V	117,63	V	0,96	V	8,71	V	17,00	V	58,06	V	993,86
29-09-24	V	108,87	V	0,95	V	8,88	V	15,78	V	56,87	V	1008,29
30-09-24	V	113,45	V	0,93	V	8,78	V	14,75	V	55,73	V	1015,61
MAV		115,60		0,71		8,99		17,23		56,79		1005,48

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value

Plant:

Report time: rugs.- 2024

Date of creation: 01-10-2024 05:01

Date	Srautas		Degimo T					
	Unit: Nm ³ /h	DLV: 240000,00	Unit: °C	DLV: 850,00				
01-09-24	N	0,00	N	0,00				
02-09-24	N	0,00	N	0,00				
03-09-24	N	0,00	N	0,00				
04-09-24	N	0,00	N	0,00				
05-09-24	N	0,00	N	0,00				
06-09-24	N	0,00	N	0,00				
07-09-24	N	0,00	N	0,00				
08-09-24	N	0,00	N	0,00				
09-09-24	N	0,00	N	0,00				
10-09-24	N	0,00	N	0,00				
11-09-24	N	0,00	N	0,00				
12-09-24	V	121766,31	V	929,35				
13-09-24	V	122449,61	V	951,00				
14-09-24	V	124260,92	V	969,83				
15-09-24	V	125113,58	V	974,54				
16-09-24	V	126501,88	V	965,77				
17-09-24	V	103466,64	V	964,02				
18-09-24	V	127866,13	V	961,44				
19-09-24	V	126868,37	V	968,97				
20-09-24	V	126856,62	V	962,06				
21-09-24	V	125898,96	V	965,46				
22-09-24	V	125095,49	V	964,89				
23-09-24	V	124397,14	V	967,51				
24-09-24	V	124442,26	V	959,44				
25-09-24	V	124093,72	V	965,38				
26-09-24	V	126586,87	V	966,42				
27-09-24	V	127270,27	V	965,65				
28-09-24	V	127797,47	V	968,12				
29-09-24	V	129708,92	V	959,52				
30-09-24	V	129450,31	V	968,64				
MAV		124882,65		964,65				

The status refer to the plant:

V: Valid T: <2/3 M: Maintenance N: undefined MAV: Month average value